



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Московская, 94 г. Саратов, 410012

Телефон: (8445) 26-26-61 Факс: (8445) 51-74-90 E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru

ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488 ИНН/КПП 3444046034/344501001

г. Саратов, ул. Московская, 94  
(место составления акта)

«20» июля 2015 г.  
(дата составления акта)

11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№366/15- НВ

412563 Саратовская обл., Новобурасский район, с.

По адресу/адресам: Кутьино, ул. Бабушкина, 3 .  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09.06.2015 № 2542/27-РП и.о. заместителя  
руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Пикалова А.А. была  
проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/ внеплановая) (выездная/документарная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской  
области», ИНН 6421013800.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бекетова Т.А.

07.07.2015г. 11-00ч.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:

Мухина Марина Анатольевна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Бекетова Татьяна Алексеевна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области», действует на основании Устава, утвержденного главой администрации Новобурасского муниципального района распоряжение №470-р от 23.06.2014г., предметом деятельности является усвоение обучающимися основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Приказом №99 от 19.09.2014г. ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, назначен завхоз Обьедкова Т.Н.
3. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности утверждена директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области» 15.12.2011г.
4. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области», рег. №00903-Э-013-21-2011, составлен по результатам обязательного энергетического обследования проведенного ГАУ «Агентство энергосбережения» в ноябре 2011года, и согласован в установленном порядке.
5. Расчет за потребленную электрическую энергию Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области», производит с ОАО «Саратовэнерго» на основании муниципального контракта №305 от 094.02.2015г. В ВРУ-0,4кВ установлен узел учёта - счетчик электрической энергии: - ЦЭ 680, зав. №60161970, поверка проводилась в IV квартале 2006г., (межповерочный интервал 16 лет).

**В ходе проверки нарушения обязательных требований не выявлены.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**







